



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№5 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ШАХУРИНУ С.В.

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе
Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г.
Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624194, Свердловская обл., г. Невьянск,
ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 9

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.06.2021

№ 66-09-15/16-4895-2021

При проведении проверки с 01.06.2021 по 29.06.2021
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ДОЛГИХ УЛИЦА., ДОМ 9
дата регистрации 13.10.2002
ИНН/ОГРН 6621008229 / 1026601327125
МБОУ СОШ №5 Невьянского ГО (624190, Свердловская обл., г. Невьянск, Долгих ул., 9)
рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить наличие контейнерной площадки для сбора ТКО в соответствии с требованиями (контейнер оборудовать крышкой, размеры площадки не менее 1 метра во все стороны площадки контейнеров), при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.2.3 - На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора	СП 2.4.3648-20	2.2.3.	30.08.2021

<p>отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.</p>			
<p>2. Обеспечить в учебных кабинетах интерактивные доски, имеющие матовую поверхность, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.4 - Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью) нужно учитывать ее размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.</p>			30.08.2021
<p>3. Устранить нарушение: сколота краска с поверхности ножек парт: каб. №№ 42, 39, 38, 35, 34, 18, 29, 30, 28, 47, 46, 44, 43; стерта поверхность у стульев: каб. №№ 16,48, сколоты края парт в кабинете математики, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.9.- Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами</p>	2.4.9.		30.08.2021
<p>4. Устранить нарушение: в санузлах с держателями туалетной бумаги и с самой туалетной бумагой были оснащены только первые туалетные кабинки санузлов на всех этажах. Отсутствует внутреннее покрытие шкафов, предназначенных для хранения уборочного инвентаря при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.11.- На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет – 16,0 м²; для детей старше 7 лет – не менее 0,1 м² на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные</p>	2.4.11.		30.08.2021

<p>перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов...</p>			
<p>5. Устранить нарушение: световые проемы оснащены солнцезащитными устройствами - жалюзи и шторы длина которых ниже подоконника (кабинет № 30,39), при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.13 - Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками.</p>		2.4.13	30.08.2021
<p>6. Устранить нарушение: на наружной поверхности батарей имеются ржавые подтеки, местами отсутствует покраска в кабинетах 41, 42, 37, 36, 35, 16, коридоре. В раздевалке спортивного зала сломан подоконник, что не обеспечивает устойчивость поверхностей к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.1 - Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>		2.5.1.	30.08.2021
<p>7. Устранить нарушение: нарушены требования к внутренней отделке помещений (пол): линолеум затер до дыр, местами проклеен скотчем, не плотно прилегает к стенам, пороги у дверей затерты, без покрытий (каб. №№ 42,41,40, 39,38, 37,36,35, 34,15,16, 18,23, 48,46,44,43, медицинские кабинеты 2 и 3 этажей, коридоры 3,2,1 этажей, кабинет иностранного языка (2 этаж), санитарные комнаты (комнаты хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств), библиотека), при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.2 - Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>		2.5.2.	30.08.2021
<p>8. Устранить нарушение: нарушены требования к внутренней отделке помещений (стены и потолок): местами сколота краска (каб. №№ 42,41,16,46,45 санитарные комнаты); на потолке местами осыпалась, потрескалась и вздулась побелка (каб. №№ 42,41,40,36,37,16, помещения лестничных пролетов, санитарные комнаты, спортивный зал, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3 - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>		2.5.3.	30.08.2021
<p>9. Устранить нарушение: отсутствует вентиляционная система в библиотеке, санузле 1 этаж, санитарной комнате 3 этажа, кабинете химии (нет вентиляционных решеток). Не предусмотрена местная система вытяжной вентиляции в кабинетах химии, физики, механических мастерских, санитарных комнатах, туалетах. Представлен Акт проверки технического</p>		2.7.4.	30.08.2021

<p>состояния вентиляционных каналов от 08.09.2020г. без данных инструментального обследования классов 5,1,2,3,4, согласно которого тяга воздуха проводится переменнно, в одном канале отсутствует. Мероприятия по чистке вентиляционной системы не проведены. В остальных помещениях вентиляционные каналы, вытяжка в вытяжном шкафу кабинета химии проверка с инструментальными замерами, подтверждающие документы не представлены, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.4.- Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.</p> <p>Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.</p>			
<p>10. Не допускать в помещениях наличие разного типа ламп и с различным излучением, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.5 - Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</p> <p>Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.</p>	35,37	2.8.5.	30.08.2021
<p>11. Обеспечить вакцинацию сотрудников против ветряной оспы (прививка либо скрининг), против клещевого энцефалита Никитиной Н.О., Пайвиной Н.Б., Пряжильщиковой С.Г. против клещевого энцефалита (ревакцинация); Онохиной Т.Ю., Тереховой Ю.Ю. против дифтерии (ревакцинация), при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.9.5 - В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием): контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением; осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья; организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок</p>	СП 3.1/3.2.3146-13	2.9.5 18.3	30.08.2021
<p>12. Обеспечить проведение очистки вентиляционных шахт, при требовании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и</p>	СП 2.4.3648-20	2.11.8.	30.08.2021

оздоровления детей и молодежи» п.2.11.8. – Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе в срок до 03.09.2021г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
- 2.


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах,
городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе



Леванова Нина Леонидовна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

директор школы Шахурин СВ
должность, ФИО подпись

29.06.2021
дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

№	№ нормативного документа	пункт ИД	дата
	12.4.3648	2.13	29.06.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Шахурин Сергей Валентинович

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022