

Российская Федерация  
Невьянский городской округ  
**муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №5  
Невьянского городского округа  
(МБОУ СОШ №5 г. Невьянска)**  
624194 Свердловская обл. г. Невьянск ул. Долгих, 9  
тел. (34356) 2-34-44, 2-15-89  
исх. № 122-и от 31.08.2021 г.

Главному государственному  
санитарному врачу Нижнетагильского  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области  
Бармину Ю.Я.

Уважаемый Юрий Яковлевич

В соответствии с предписанием №66-09-15/16-7825-2021 от 29.06.2021 г. «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований», выданным муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №5 Невьянского городского округа (далее – предписание), представляю отчет по устранению нарушений, срок выполнения которых предписанием определен до **30.08.2021 г.**


В связи с устранением нарушений, указанных в предписании, с учетом, направленного 10 августа 2021 года, в Ваш адрес ходатайства о продлении срока исполнения пункта 7 (в части замены покрытия пола на участке коридора 3 этажа площадью 240 кв. м) и пункта 8 (в части ремонта потолка спортивного зала), прошу Вас снять с контроля исполнение данного предписания с 31 августа 2021 г., за исключением частично неисполненных пунктов 7 и 8.

Приложение:

1. Отчет об исполнении предписания №66-09-15/16-7825-2021 от 29.06.2021 «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» в МБОУ СОШ №5 г. Невьянска по состоянию на 01.12.2020 г. – на 3 листах;
2. Приложение к отчету об исполнении предписания – на 14 листах.
3. Копии прививочных сертификатов - на 11 листах.
4. Копия акта проверки вентиляционных шахт – на листе

Директор МБОУ СОШ №5 г. Невьянска

Шахурин Сергей Валентинович



**Отчет**


**Об исполнении предписания №66-09-15/16-7825-2021 от 29.06.2021 «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований»**


**В МБОУ СОШ №5 г. Невьянска по состоянию на 10.08.2021 г.**

№ пункта предписания	Мероприятия по исполнению предписания	Исполнение мероприятий по предписанию
1.	Обеспечить наличие контейнерной площадки для сбора ТКО в соответствии с требованиями (контейнер оборудовать крышкой, размеры площадки не 1 м от площади контейнера)	Исполнено. (фото прилагается)
2.	Обеспечить в учебных кабинетах интерактивные доски, имеющие матовую поверхность	Исполнено. (фото прилагаются)
3.	Сколота краска с поверхности ножек парт в каб. №№42, 39, 38, 35, 34, 18, 29, 30, 28, 47, 46, 44, 43, стерта поверхность у стульев каб. №№16, 48, сколоты края парт в кабинете математики	Исполнено. Ножки стульев и парт в каб. №№42, 39, 38, 35, 34, 18, 29, 30, 28, 47, 46, 44, 43 покрашены, в кабинеты №№16 и 48 приобретены новые стулья, в кабинет математики приобретены новые парты. (Фото прилагаются)
4.	В санузлах держателями с туалетной бумагой оснащены только первые туалетные кабинки на всех этажах	Исполнено. В санузлах держателями с туалетной бумагой оснащены все туалетные кабинки на всех этажах. (Фото прилагаются.)
5.	Световые проемы оснащены солнцезащитными устройствами-жалюзи и шторы, длина которых ниже подоконника (каб. №30, 39)	Исполнено. Световые проемы оснащены солнцезащитными устройствами- жалюзи и шторы, длина которых не ниже подоконника (каб. №30, 39). (Фото прилагаются)
6	На наружной поверхности батарей имеются ржавые подтеки, местами отсутствует покраска, в кабинетах №№41, 42, 37, 36, 35, 16, коридоре, В раздевалке спортивного зала сломан подоконник.	Исполнено. Батареи покрашены, в кабинетах №№41, 42, 37, 36, 35, 16, коридоре, В раздевалке спортивного зала подоконник отремонтирован. (Фото прилагаются)

7.	<p>Линолеум на полу затерт до дыр, местами проклеен скотчем, пороги у дверей затерты без покрытий в каб. №№42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 15, 16, 18, 23, 48, 46, 44, 43, медицинский кабинет, коридоры 3, 2, 1 этажей, комнаты для хранения уборочного инвентаря, библиотека</p>	<p>Исполнено. В каб. №№37, 36, 34, 23, 44, медицинских кабинетах, библиотеке линолеум заменен. В комнатах для уборочного инвентаря устроено покрытие пола из керамической плитки, в коридоре 1 этажа устроено покрытие из мраморной крошки, в коридорах 2 и 3 этажа покрытие из линолеума заменено на покрытие из керамической плитки (Фото прилагаются). По замене покрытия пола в каб. №42, 41, 40, 39, 38, 35, 15, 16, 18, 48, 46, 43 направлено ходатайство на перенос срока исполнения пункта предписания. В данных помещениях проведен местный ремонт.</p>
8.	<p>Нарушена отделка стен и потолка, местами сколота краска в каб.№№42, 41, 16, 46, 45, комнатах для хранения уборочного инвентаря, на потолке местами потрескалась, осыпалась и вздулась побелка в кааб.№42, 41, 40, 36, 37, 16, лестничных пролетах, комнатах для хранения уборочного инвентаря, спортивного зала.</p>	<p>Исполнено. Восстановлена отделка стен и потолка в каб.№№42, 41, 16, 46, 45, комнатах для хранения уборочного инвентаря, на потолке произведена побелка в каб.№42, 41, 40, 36, 37, 16, лестничных пролетах, комнатах для хранения уборочного инвентаря. (Фото прилагаются) По отделке потолка спортивного зала направлено ходатайство на перенос срока исполнения пункта предписания</p>
9.	<p>Отсутствует вентиляционная система в библиотеке, санузле 1 этажа, помещении для уборочного инвентаря 3 этажа, кабинете химии. Не предусмотрена местная система вытяжной вентиляции в кабинетах химии, физики, механических мастерских, санитарных комнатах, туалетах. Мероприятия по чистке вентиляционных каналов не проведены.</p>	<p>Исполнено. Восстановлена вентиляционная система в библиотеке, санузле 1 этажа, помещении для уборочного инвентаря 3 этажа, кабинете химии. Оборудована местная система вытяжной вентиляции в кабинетах химии, физики, механических мастерских, санитарных комнатах, туалетах. (Фото прилагаются).</p>
10.	<p>В помещения использованы разные типы ламп с различным излучением</p>	<p>Исполнено. Проведена замена ламп. (фото прилагается)</p>

11.	Не обеспечена вакцинация работников: против клещевого энцефалита: Никитиной Н.О., Пайвиной Н.Б., Прядильщиковой С.Г.; против дефтерии Онохиной Т.Ю., Тереховой Ю.Ю.	Исполнено. Никитина Н.О. – вакцинация от клещевого энцефалита (август 2021), Пайвина Н.Б. – из-за вакцинации от COVID 19 16.08.21, вакцинация от клещевого энцефалита перенесена на сентябрь 2021 г. Прядильщикова С.Г. - из-за вакцинации от COVID 19, 25.08.21, вакцинация от клещевого энцефалита перенесена на октябрь 2021 г. Онохина Т.Ю. – вакцинация от дефтерии 28.06.2021, Терехова Ю.Ю. – вакцинация от дефтерии 31.08.2021 (копии прививочных сертификатов прилагаются)
12.	Обеспечить проведение очистки вентиляционных шахт.	Проведена очистка вентиляционных шахт. (Акт проверки работоспособности вентиляционных каналов прилагается)

Директор МБОУ СОШ №5 г. Невьянска  С.В. Шахурин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Шахурин Сергей Валентинович

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022