

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 82/1/51

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 Невьянского городского округа в лице директора Шахурина Сергея Валентиновича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невьянского городского округа, го-
родского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
по пожарному надзору № 82 от «16» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин «22» июня 2021 г. про-
ведена проверка начальником ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО
Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы
Ворончихиным А.А. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа № 5 Невьянского городского округа (категория высокого риска) расположенного по
адресу: 624194 Свердловская обл., город Невьянск, ул. Долгих, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводив-
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя обще-
образовательная школа № 5 Невьянского городского округа, Шахуриным Сергеем Валентиновичем
Заместителем директора по хозяйственной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 Невьянского городского округа, Ермаковой На-
тальей Андреевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности с ука- занием конкретного места выявленно- го нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норматив- ного документа по пожарной безопасно- сти, требования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудо- ваны дверями с уплотнением в <u>притворах.</u>	СП 1.13130.2020 Системы противопо- жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6 Выходы из помеще- ний и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за ис-	20.05.2022 г.	

		ключением дверей квартир; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».		
2	На путях эвакуации первого этажа, вдоль коридора, ведущего из помещения зала столовой, допускается размещение мебели.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.16 (ж). На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	20.05.2022 г.	
3	По деревянным конструкциям потолка, зального помещения столовой, допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.35 (з). Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.	20.05.2022 г.	
4	При эксплуатации зального помещения столовой, для отделки потолка, стен применяются материалы на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности а также в соответствии с п3.5 СП 2.13130.2020 не предоставлено проектной документации и (или) рабочей документации в составе мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, содержащий обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для	ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 136, 149, 150, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25, п.13.	20.05.2022 г.	

	обеспечения их предела огнестойкости, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.		
5	В складском помещении (лыжная база) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.35 (в). Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	20.05.2022 г.
6	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (лыжная база, склад хозяйственного инвентаря, помещение 3-го этажа для хранения книг) обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	20.05.2022 г.
7	Кабинет заместителя директора по АХЧ используется как склад с высокой пожарной нагрузкой, при этом на входных дверях данного помещения отсутствует обозначение его категории по пожарной опасности, а также класса зоны.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях	20.05.2022 г.

		помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.		
8	Перед наружной дверью 4-го и 6-го эвакуационного выхода 1-го этажа, горизонтальная площадка имеет высоту от уровня тротуара более 0,45 м и при этом не имеет ограждений.	СП 1.13130.2020 п. 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 78, 80, 89, 134; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	20.05.2022 г.	
9	При эксплуатации эвакуационных путей 2-го и 3-го этажа, для отделки пола применяются материалы в виде отдельных элементов различной площади, на которые отсутствует информация и сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.	ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 52, 53, 89, 134, 149, табл. 28, 29; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.25.	20.05.2022 г.	
10	На путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода актового зала, допускается размещение мебели.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.16 (ж). На объектах защиты запрещается: ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».	20.05.2022 г.	
11	В лаборантской кабинета истории расположенного на 3-м этаже, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеи-	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.35 (в). Запрещается: в) эксплуатировать	20.05.2022 г.	

	вателями).	светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	
12	На путях эвакуации 2-го эвакуационного выхода с 1-го этажа, площадка имеет криволинейные ступени, а также ступени с различной высотой.	СП 1.13130.2020 п.4.3.6 На путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.17 (а). Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, <u>наружных открытых лестниц</u> , предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 78, 80, 89, 134; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.	20.05.2022 г.
13	На путях эвакуации рядом со спортзалом и кабинетом № 30, допущено устройство вне проектного помещения для хранения, тем самым не соблюдаются проектные решения в части объемно планировочных решений.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями <u>части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</u> ; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.	20.05.2022 г.
14	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями	20.05.2022 г.

		ми СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.		
15	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.	20.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору

А.А. Ворончихин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска Шахурин Сергей Валентинович
(должность, фамилия, инициалы)

«29» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска Шахурин Сергей Валентинович
(должность, фамилия, инициалы)

«29» июня 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Шахурин Сергей Валентинович

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022